

شماره: EC-04-1004
تاریخ: 1404-02-19
پیوست: ندارد



جناب آقای بیک

موضوع: بازرسی از کندانسینگ یونیت

با سلام و احترام، بدینوسیله به استحضار می‌رساند، پیرو درخواست جناب آقای بیک، ساکن محترم طبقه چهارم، در خصوص بررسی صدای حاصل از عملکرد کندانسینگ یونیت داکت اسپلیت مستقر در بام ساختمان، بازدید کارشناسی از محل مذکور در تاریخ 1404/02/17 انجام پذیرفت. بر اساس بررسی میدانی و ارزیابی انجام شده، صدای تولیدی دستگاه فوق‌الذکر در شرایط بهره‌برداری عادی، در سطح نرمال بوده و هیچ‌گونه نویز غیرمتعارف یا آزاردهنده‌ای از آن مشاهده نگردید. با این حال، با توجه به ساختار ساختمان و نحوه عبور لوله‌های ونت فاضلاب از طبقات، این احتمال وجود دارد که بخشی از صدای شنیده شده از طریق بدنه این لوله‌ها به طبقات فوقانی منتقل گردد. لذا پیشنهاد می‌شود جهت اطمینان بیشتر، نسبت به عایق‌کاری صوتی این لوله‌ها اقدامات لازم صورت پذیرد. در پایان به اطلاع می‌رساند، هزینه بازدید و کارشناسی انجام شده معادل مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان (۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان) می‌باشد.

KARAPUMP.ir
سایت تخصصی تاسیسات
صنعتی، تجاری و مسکونی
م. شهرچرخی