



جناب آقای حبیب زاده

مسئول محترم ساختمان

موضوع: راه اندازی دستگاه فن باکس انرژی

با سلام و احترام،

پیرو هماهنگی قبلی جهت حضور در محل پروژه به منظور آموزش نحوه کار با پنل های فن باکس انرژی، اینجانب در تاریخ فوق الذکر در محل حاضر شده و اقدامات زیر را به انجام رساندم:

اقدامات انجام شده:

1. بررسی وضعیت پنل های کنترل و نحوه عملکرد آنها؛
2. تست دکمه ها و قابلیت های سیستم شامل: روشن/خاموش، تنظیمات دما، فن، تایمر و حالت های عملکرد؛
3. بررسی ارورهای نمایان شده روی پنل
4. تلاش برای انجام راه اندازی اولیه با توجه به امکانات موجود؛
5. ارائه توضیحات اولیه درباره کار با سیستم، تا جایی که شرایط فنی سیستم امکان پذیر می ساخت.

موانع موجود در فرآیند راه اندازی:

- عدم وجود آب سرد در لوله های چیلر در زمان بازدید که مانع تست نهایی سیستم گردید؛
- نمایش چند خطای سیستم که نیاز به بررسی فنی و تخصصی تر دارد؛
- نبود دفترچه راهنما یا اطلاعات فنی مکتوب از سوی تأمین کننده سیستم، که ارائه آموزش کامل و دقیق را با محدودیت مواجه ساخت.

جمع بندی:

با توجه به زمان صرف شده برای بررسی سیستم، تشخیص اشکالات، تلاش برای راه اندازی و همچنین هزینه ایاب و ذهاب، هزینه خدمات انجام شده برابر با مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان برآورد می گردد. این مبلغ بابت خدمات کارشناسی، بازدید فنی، بررسی سیستم و حضور در محل اعلام می گردد.

خواهشمند است اقدامات لازم جهت تسویه انجام پذیرد. در صورت نیاز به بررسی های تکمیلی یا حضور مجدد پس از آماده سازی سیستم، اینجانب در خدمت خواهم بود.

EC-04-1008

شماره:

1404-05-07

تاریخ:

ندارد

پیوست:

KARAPUMP.IR

سایت تخصصی تاسیسات
صنعتی، تجاری و مسکونی



مشخصات بانکی:

محمود شهرجردی

5041721216632431

IR210700010001111355414001

KARAPUMP.ir



سایت تخصصی تاسیسات
صنعتی، تجاری و مسکونی

م. شهرجردی

شهرجردی